



- UWAGI:**
- Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.
 - Wszystkie wymiary zwyfikować na budowie.
 - Wysokość balustrady ponad wykończony poziom posadzki min. 1,1m.
 - Prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady powinien wynosić maksymalnie 0,12 m.
 - Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czołowe 3 mm). Wszystkie spoiny należy wykonać jako ciągłe, tak aby zamknąć wszystkie przestzenie rurowe.
 - Śruby , podkładki, nakrętki i pręty ze stali nierdzewanej A2.
 - Rysunek rozpatrywać łącznie z rys.30.

EKO

PROBUD

<