



Piekary Śląskie 31.01.2019 r.

**Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Piekarach Śląskich  
ul. Leśna 22  
41-940 Piekary Śląskie**

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „**Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2,4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich**”.

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 3**

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich informuje, iż do w/w postępowania w dniu 30.01.2019 r. zostało złożone zapytanie.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

#### **Pytanie:**

„Czy możliwa jest zamiana materiału do wykonania docieplenia stropów piwnic o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 na materiał 0,035 z jednoczesnym pogrubieniem izolacji? Materiał o współczynniku 0,034 występuje w Polsce tylko jeden i importer sprzedaje go tylko "swoim" firmom i dla innych wykonawców jest on nie do kupienia. Są przez to wstanie narzucać wygórowane ceny wykonania usługi. Materiał o współczynniku 0,035 jest ogólnie dostępny?”

#### **Odpowiedź:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich informuje, że jest możliwość zastosowania materiału izolacyjnego do docieplenia stropów piwnic o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 przy założeniu, że grubość docieplenia wynosić będzie nie mniej niż 13 cm.

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.**

**Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Piekarach Śląskich**

Z-ca Prezesa Zarządu  
Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

Celina Syc

Z-ca Prezesa Zarządu  
Dyrektor  
ds. Nieruchomości i Remontów

Grzegorz Baron