

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich

ul. Leśna 22

41-940 Piekary Śląskie

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej dla Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich”.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1

Zamawiający, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich informuje, iż do w/w postępowania w dniu 14.01.2020 r. zostało złożone zapytanie.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią.

Pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Z czego wykonany jest istniejący sufit podwieszany w sali świetlicowej?

Odpowiedź:

W konstrukcji drewnianej (zgodnie z SIWZ zaleca się dokonanie wizji na miejscu).

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający wymaga odtworzenie części sufitu która zostanie zdemontowana, czy wykonanie nowego sufitu podwieszanego w całej w sali świetlicowej? Jeżeli tak to jakiego?

Odpowiedź:

NIE (Po realizacji w/w zamówienia przewiduje się montaż przez inwestora sufitu typu THERMATEKS)

Pytanie nr 3:

Jak często zamawiający wymaga serwisowania urządzeń wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń (tj. punkt 5.2 wytyczne eksploatacji str. 9 Projektu Technicznego)

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych producentów które równoważne, w stosunku do opisanych w projekcie?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający wymaga odtworzenia powierzchni dachu po zlikwidowanych kominach?

Odpowiedź:

NIE. Kominy zostały już zlikwidowane w etapie 1. Zgodnie z SIWZ i projektem technicznym realizujemy etap 2, układ N1W1 (str. 5 Projektu Technicznego).

Pytanie nr 6:

Z czego wykonany jest dach?

Odpowiedź:

Płyta żelbetowa prefabrykowana.

Pytanie nr 7:

Czy zamówienie obejmuje montaż nawietrzaków okiennych?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 8:

Co zamawiający ma na myśli poprzez zapis: "Montaż pozostałych układów wentylacji mechanicznej oraz nawiewników okiennych wg projektu wykonawczego instalacji wentylacji" . Rozdział III pkt 2, wskazuje że Etap drugi dotyczy tylko układu N1W1 – główna sala świetlicowa. Proszę o doprecyzowanie które układy należy zamontować, posługując się nazewnictwem z opisu. "N1W1,Wc1 .."

Odpowiedź:

Układ N1W1 (str. 5 Projektu technicznego)

Pytanie nr 9:

Czy zamawiający wymaga wykonanie projektu wykonawczego przez przystąpieniem do prac?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 10:

Proszę o przesłanie decyzji pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Udostępniono na stronie internetowej.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Piekarach Śląskich

Z-ca Prezesa Zarządu
Dyrektor
ds. Nieruchomości i Remontów

Grzegorz Bajon

Prezes Zarządu
Dyrektor Spółdzielni

Andrzej Zydek

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Piekarach Śląskich, ul. Leśna 22
skr. poczt. 64
41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE
tel. 032 287-19-10, 032 287-18-11, fax 032 287-18-10
NIP 653-000-02-93