

Radlin, 28.10.2013

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W PIEKARACH ŚLĄSKICH**

ul. Leśna 22
41-940 Piekary Śląskie

Dot. zastosowania materiałów izolacji termicznej na ścianach szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. P. Skargi 14, 16, 18

Zgodnie z § 216 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi zmianami): dopuszcza się ocieplenie ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego, wzniesionego przed 1 kwietnia 1995 r. o wysokości do 11 kondygnacji włącznie, z użyciem samogasnącego polistyrenu spienionego, w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Przedmiotowe budynki wybudowane przed 01.04.1995r. o wysokości 11 kondygnacji spełniają ten warunek. Możliwe jest, zatem zastosowanie na całej wysokości ścian szczytowych systemu Sto Isotherm B – klasyfikacja NRO z ważną aprobatą techniczną. Płyty styropianowe EPS 040 gr 12 cm należy kleić plackami i obwodowo oraz kotwić zgodnie z projektem.

Przedmiotowa zmiana nie jest zmianą istotną w stosunku do projektu budowlanego i nie wymaga wykonania projektu zamiennego.

Z poważaniem:

mgr inż. arch. Waldemar Bober
Uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr Rz/A-01/10, nr ewid. SL-1457
44-310 Radlin, ul. Rymera 51d

Waldemar Bober